

附件 1

2024 年益阳市第三季度各县市区 分布式光伏可开放容量

县市区	分布式光伏可开放容量 (MW)
赫山区+高新区	188.58
资阳区	120.74
安化县	53.13
桃江县	78.47
沅江市	135.42
南县	92.23
大通湖区	27.21
益阳市汇总	695.78

备注：各区县（市）分布式电源可开放容量已包含重点园区分布式电源可开放容量

附件 2

2024 年益阳市第三季度重点园区 分布式光伏可开放容量

重点园区	分布式光伏可开放容量 (MW)
益阳高新技术产业开发区 (东部产业园)	31.24
龙岭工业园	56.67
长春经开区	47.83
安化经开区	30.43
桃江县经开区	32.90
灰山港工业园	15.50
沅江经开区	36.46
南县经济开发区	35.41
大通湖工业园	23.17

附件 3

2024 年益阳市第三季度接入受限电网设备清单—台区

序号	区县单位	供电所	台区名称	电压等级 (kV)	台区容量 (kVA)	接入容量 (kW)	接入比例
1	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10KV 沧黄线土桥村何家冲公用杆变	10	400	320.32	80.08%
2	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10KV 槐宝线刘家塘村公用杆变	10	100	84.57	84.57%
3	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线香炉山樟树咀公用杆变	10	100	80.57	80.57%
4	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10KV 沧砂线潮泥唐家湾公用杆变	10	80	105.93	132.41%
5	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧黄线碧云峰下边湾公用杆变	10	100	80.3	80.30%
6	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧黄线碧云峰石料场公用杆变	10	200	163.31	81.66%
7	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧珠线芦公塘乌龟山公用杆变	10	100	80	80.00%
8	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线开伏山崩坑湾公用杆变	10	100	110.21	110.21%
9	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线牛头岭垛子屋公用杆变	10	100	126.11	126.11%
10	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线百羊庄礼公公用杆变	10	80	78.8	98.50%
11	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线百羊庄学校公用杆变	10	100	98.75	98.75%
12	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线鹿王冲印子湾公用杆变	10	100	103.55	103.55%
13	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线鹿王冲楼子湾公用杆变	10	80	99.84	124.80%
14	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线白马坝吴家冲公用杆变	10	100	97.46	97.46%
15	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧黄线黄源段木瓜塘公用杆变	10	100	96.05	96.05%
16	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线白马坝鱼山湾公用杆变	10	100	92.51	92.51%
17	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧砂线黄团岭郑龙坝公用杆变	10	100	90.48	90.48%
18	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线宝林冲乌龟山公用杆变	10	100	81.24	81.24%
19	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线青秀山竹山湾公用杆变	10	200	199.46	99.73%
20	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线青秀山张家湾公用杆变	10	100	125.08	125.08%

21	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线青秀山学校公用杆变	10	50	44.11	88.22%
22	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线白马坝井湾组公用杆变	10	100	137.29	137.29%
23	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧珠线五里牌咀上屋公用杆变	10	100	111.09	111.09%
24	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线金盆山水荷塘公用杆变	10	100	82.45	82.45%
25	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧珠线五里牌杜海塘公用杆变	10	100	133.49	133.49%
26	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线香炉山学校公用杆变	10	160	161.21	100.76%
27	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线三江坝孔家湾公用杆变	10	200	194.4	97.20%
28	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线香炉山刘家湾公用杆变	10	100	104.29	104.29%
29	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线百羊庄大坡里公用杆变	10	100	123.85	123.85%
30	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧黄线三眼塘彭家湾公用杆变	10	100	102.82	102.82%
31	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线刘家塘蔡家冲公用杆变	10	80	105.715	132.14%
32	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线牛头岭双塘公用杆变	10	200	205.75	102.88%
33	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线三江坝刘家湾公用杆变	10	100	85.72	85.72%
34	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线宝林冲渔场公用杆变	10	100	91.82	91.82%
35	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧教 I 线土桥村槽门湾公用杆变	10	100	125.64	125.64%
36	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 槐宝线百羊庄台上屋公用杆变	10	80	68.2	85.25%
37	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线白马坝水库公用杆变	10	80	71.85	89.81%
38	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧黄线开伏山李水冲公用杆变	10	100	82.85	82.85%
39	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧黄线黄源段黄元村公用杆变	10	100	182.47	182.47%
40	国网赫山区供电公司	沧水铺乡镇供电所	10kV 沧墟线蜈蚣塘村公用杆变	10	50	43.225	86.45%
41	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华 III 线白石塘喇叭口公用杆变	10	400	364.54	91.14%
42	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白月线高家桥刘家塘公用杆变	10	100	86.13	86.13%
43	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 岳衡线青竹塘田坪里公用杆变	10	200	173.91	86.96%
44	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 岳衡线青竹塘孙家老屋公用杆变	10	100	86.91	86.91%
45	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 岳白线华光枫树湾公用杆变	10	200	198.49	99.25%
46	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华 III 线白石塘墟场公用杆变	10	315	271.355	86.14%

47	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白月线衡龙桥月塘村公用杆变	10	200	170.61	85.31%
48	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华 II 线马龙坝村水浸坡公用杆变	10	200	230.05	115.03%
49	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 岳白线莲花村包家冲公用杆变	10	200	160.92	80.46%
50	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白月线木家塘曹家屋场公用杆变	10	100	86.73	86.73%
51	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华 III 线白石塘蚂蝗塘公用杆变	10	80	82.11	102.64%
52	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华 III 线槽门湾台子屋公用杆变	10	80	68.245	85.31%
53	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华线刘家大塘公用杆变	10	100	81.66	81.66%
54	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白月线月塘新塘公用杆变	10	100	98.96	98.96%
55	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白华 II 线快活岭老屋山公用杆变	10	100	108.11	108.11%
56	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	10kV 白月线黄土坑万家湾公用杆变	10	100	85.69	85.69%
57	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧兰线三岭学校公用杆变	10	80	128.1	160.13%
58	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线三岔河堤边公用杆变	10	100	82.66	82.66%
59	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧凤线黄家坝塘家湾公用杆变	10	200	287.98	143.99%
60	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线龙山十二组公用杆变	10	100	91.62	91.62%
61	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧凤线蒋家塘学校公用杆变	10	160	128.27	80.17%
62	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kv 牧羊线油麻八组公用杆变	10	100	81.04	81.04%
63	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧千线兰洲九队公用杆变	10	100	99.36	99.36%
64	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧千线烂柴港一组公用杆变	10	100	81.3	81.30%
65	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线油麻向阳桥公用杆变	10	100	82.25	82.25%
66	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线羊角三组公用杆变	10	100	109.7	109.70%
67	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10KV 八四线龙山口刘家屋场公用杆变	10	100	89.08	89.08%
68	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线门楼三组公用杆变	10	100	81.16	81.16%
69	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线羊角中心公用杆变	10	200	177.22	88.61%
70	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧羊线黄花太马桥公用杆变	10	100	80.26	80.26%
71	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线龙山口二组公用杆变	10	100	97.82	97.82%
72	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧千线黄金村荷叶湖公用杆变	10	200	165.635	82.82%

73	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线雪山三组公用杆变	10	200	166.77	83.39%
74	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线雪山八组公用杆变	10	100	85	85.00%
75	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线观音曾家湾公用杆变	10	100	96.7	96.70%
76	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧兰线红旗毛塘子公用杆变	10	100	83.5	83.50%
77	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧兰线红旗十组公用杆变	10	100	99.31	99.31%
78	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧港线黄湖村枫木坝公用杆变	10	100	83.53	83.53%
79	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线观音大西垅公用杆变	10	100	87.705	87.71%
80	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线羊角电排公用杆变	10	100	81.26	81.26%
81	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线向荣四组公用杆变	10	100	88.64	88.64%
82	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八油线三岔河摇手洲公用杆变	10	80	64	80.00%
83	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八三线邓家咀熔港公用杆变	10	100	90.075	90.08%
84	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线腊湖一组公用杆变	10	100	87.165	87.17%
85	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线油和垅二组公用杆变	10	100	95.07	95.07%
86	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线腊湖五组公用杆变	10	100	91.87	91.87%
87	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八四线金鸡五组公用杆变	10	100	86.63	86.63%
88	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧羊线羊角渔场 6 组公用杆变	10	100	126.15	126.15%
89	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 牧千线新民槐花堤公用杆变	10	100	88.16	88.16%
90	国网赫山区供电公司	兰溪乡镇供电所	10kV 八水线石桥庙门楼湾公用杆变	10	100	90.51	90.51%
91	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧社线泥湾学校#2 公用杆变	10	200	202.16	101.08%
92	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧社 II 线新茶坊毛家湖公用杆变	10	200	169.13	84.57%
93	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10KV 牧天线汪家堤七队公用杆变	10	400	359.93	89.98%
94	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧社 II 线新茶坊余家垅公用杆变	10	200	201.7	100.85%
95	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧天 II 线李家垅长塘公用杆变	10	200	184.02	92.01%
96	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧社 II 线月塘湖大湖口公用杆变	10	160	130.03	81.27%
97	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 秀梅 II 线龙头山村变公用杆变	10	200	202	101.00%
98	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧天 II 线新茶坊坦塘公用杆变	10	200	268.96	134.48%

99	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 紫秀 I 线高岭烂竹塘公用杆变	10	100	96.18	96.18%
100	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 紫秀 I 线黄逸湾 2#公用杆变	10	160	135.065	84.42%
101	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 紫秀 I 线早禾新华公用杆变	10	100	90.325	90.33%
102	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 铁银 II 线腰铺子集中公用杆变	10	160	142.6	89.13%
103	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 秀梅 II 线龙头山火车站公用杆变	10	100	81.22	81.22%
104	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧天 II 线欧阳塘曹家河公用杆变	10	200	188.84	94.42%
105	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 紫秀 I 线早禾瓦石仑 2#公用杆变	10	100	80.095	80.10%
106	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 毛银 I 线银城市场#3 公用箱变母线 间隔配电变压器	10	630	600	95.24%
107	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 紫秀 I 线早禾瓦石仑公用杆变	10	50	60.81	121.62%
108	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 毛银 I 线银城市场 2#公用杆变	10	400	357.5	89.38%
109	国网赫山区供电公司	龙岭乡镇供电所	10kV 牧社线叶家河移动基站公用杆变	10	100	81.99	81.99%
110	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 牌金线新河村小岑公用杆变	10	100	92.7	92.70%
111	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来上线龙山村兰竹公用杆变	10	100	84.74	84.74%
112	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来闸线侍郎村汤家公用杆变	10	100	107.22	107.22%
113	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 牌上线望岳村曹家公用杆变	10	200	176.65	88.33%
114	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来上线黄金村杨家公用杆变	10	80	79.905	99.88%
115	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来上线合亿村新屋公用杆变	10	160	129.11	80.69%
116	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来上线黄金村祠堂公用杆变	10	200	190.785	95.39%
117	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来上线黄金村双塘公用杆变	10	200	161.29	80.65%
118	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 牌犁线新樟丰口子公用杆变	10	200	201.87	100.94%
119	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来东线长湖村一组公用杆变	10	100	88.245	88.25%
120	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来东线上湖村樟树公用杆变	10	100	93.23	93.23%
121	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 牌伏线民主村甘塞公用杆变	10	80	68.44	85.55%
122	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来干线团福村瓦塘公用杆变	10	100	103.195	103.20%
123	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来上线普及村杨家公用杆变	10	180	161.86	89.92%

124	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 牌犁线红光村三组#公用杆变	10	100	105.09	105.09%
125	国网赫山区供电公司	欧江岔乡镇供电所	10kV 来闸线侍郎村倪家公用杆变	10	100	99.68	99.68%
126	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶 II 线龙家岭公用杆变	10	100	80.68	80.68%
127	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 八温线水竹园村变公用杆变	10	80	65.72	82.15%
128	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 长兰线莘田方山公用杆变	10	200	216.54	108.27%
129	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 八温线水竹园河边公用杆变	10	50	61.6	123.20%
130	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 八温线姚家湖村变公用杆变	10	100	83	83.00%
131	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 八温线温高速公路变公用杆变	10	100	92.65	92.65%
132	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤烂线田心湾公用杆变	10	100	112.4	112.40%
133	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉工线三阳门前湾 2#公用杆变	10	80	113.34	141.68%
134	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤烂线托桥子公用杆变	10	80	65.88	82.35%
135	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉工线甘角岭村童家公用杆变	10	100	82.53	82.53%
136	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线凤凰桥四组公用杆变	10	100	118.75	118.75%
137	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤笔线永红变公用杆变	10	100	87.42	87.42%
138	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶 II 线石岭公用杆变	10	80	67.26	84.08%
139	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线余家湖黄茅洲公用杆变	10	100	97.12	97.12%
140	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶线沙田伞匠湾公用杆变	10	200	201.24	100.62%
141	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线莲花湖村老四组公用杆变	10	100	83.245	83.25%
142	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线莲花湖八组公用杆变	10	100	169.85	169.85%
143	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤笔线油子沓官塘公用杆变	10	100	95.075	95.08%
144	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉笔线中塘村柳树坝公用杆变	10	100	81.31	81.31%
145	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线太平公路公用杆变	10	100	99.855	99.86%
146	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤集线凤凰村字山咀公用杆变	10	100	99.155	99.16%
147	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤笔线火田十一队公用杆变	10	100	88.2	88.20%
148	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶线联兴汤家湾公用杆变	10	200	201.45	100.73%
149	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶 II 线团竹山白屋公用杆变	10	100	88.5	88.50%

150	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶线陶家村公用杆变	10	100	80.74	80.74%
151	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶 II 线反鸭塘公用杆变	10	100	80.24	80.24%
152	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉镇线南湖综合场公用杆变	10	100	85.57	85.57%
153	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线凤凰湖制种站公用杆变	10	50	45.02	90.04%
154	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉工线南湖小阳公用杆变	10	100	131.59	131.59%
155	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉笔线邓家老屋公用杆变	10	100	109.8	109.80%
156	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤烂线创新村新林十组公用杆变	10	200	166.89	83.45%
157	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 凤凰线太平河边公用杆变	10	80	67.65	84.56%
158	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	10kV 泉陶线潘家新屋公用杆变	10	100	81.18	81.18%
159	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线文岭学校公用杆变	10	100	124.23	124.23%
160	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线文岭代销店公用杆变	10	100	147.42	147.42%
161	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10KV 谢八线画燕村洪家山公用杆变	10	200	161.65	80.83%
162	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 秀邓 I 线石港湾新塘公用杆变	10	200	204.32	102.16%
163	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线甘家垅村黑鱼塘公用杆变	10	100	126.43	126.43%
164	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线新民二组公用杆变	10	200	267.87	133.94%
165	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线申家滩唐家园公用杆变	10	125	113.42	90.74%
166	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 秀邓 I 线凤形山黑石村公用杆变	10	100	137.86	137.86%
167	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢邓线玉皇庙双宗堂公用杆变	10	200	175.35	87.68%
168	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线新民村变公用杆变	10	200	161.46	80.73%
169	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 秀工 I 线中山长仓公用杆变	10	200	166.44	83.22%
170	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线青山庙.计量箱公用杆变	10	80	72.11	90.14%
171	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线申家滩茅坡里公用杆变	10	100	97.88	97.88%
172	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线青山庙李家老屋公用杆变	10	50	48.48	96.96%
173	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线油草滩公用杆变	10	100	125.55	125.55%
174	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线鸦鹊塘大村公用杆变	10	160	148.44	92.78%
175	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线包家村贾家坡公用杆变	10	125	100.73	80.58%

176	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线甘家仑#3 公用杆变	10	100	94.6	94.60%
177	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线包家村#2 公用杆变	10	100	98.92	98.92%
178	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线新民村一组公用杆变	10	100	88.23	88.23%
179	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线泥埠下段#2 公用杆变	10	100	83.32	83.32%
180	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢邓线玉皇庙村部公用杆变	10	200	206.21	103.11%
181	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会火线和平青年组公用杆变	10	160	136.085	85.05%
182	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线黄泥湖六组公用杆变	10	200	166.49	83.25%
183	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线沙河五组公用杆变	10	160	166.85	104.28%
184	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线泥埠下段公用杆变	10	200	160.19	80.10%
185	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢邓线玉皇庙羊舞村公用杆变	10	200	270.4	135.20%
186	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 会黄线百合三组公用杆变	10	100	102.215	102.22%
187	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 秀邓Ⅱ线红马仑村大队部公用杆变	10	315	270.84	85.98%
188	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线八角亭便民桥公用杆变	10	100	98.45	98.45%
189	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 秀云Ⅰ线楠木塘变电站公用杆变	10	315	277.2	88.00%
190	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线复兴大坡公用杆变	10	200	247.46	123.73%
191	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线鸦雀塘#1 公用杆变	10	200	171.34	85.67%
192	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 秀邓Ⅱ线王栗山公用杆变	10	200	178.8	89.40%
193	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10KV 谢八线南田牛头寺公用杆变	10	200	213.23	106.62%
194	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线复兴新变公用杆变	10	200	169.71	84.86%
195	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 百复线凤形山龙塘公用杆变	10	200	188.65	94.33%
196	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线杨坡仑公用杆变	10	200	175.62	87.81%
197	国网赫山区供电公司	谢林港乡镇供电所	10kV 谢复线南田庙塘公用杆变	10	100	104.25	104.25%
198	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石新线麻竹山公用杆变	10	100	164.02	164.02%
199	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线吕洞村公用杆变	10	100	116.72	116.72%
200	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石樊线百竹园云亭公公用杆变	10	100	80.11	80.11%
201	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线欧公店#3 公用杆变	10	315	305.37	96.94%

202	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石樊线下付冲公用杆变	10	200	211.05	105.53%
203	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线欧公店#6 公用杆变	10	100	138.16	138.16%
204	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线欧公店信用社公用杆变	10	315	268.37	85.20%
205	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线尹家村吴家坳公用杆变	10	100	119.335	119.34%
206	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线跳石#1 公用杆变	10	100	101.155	101.16%
207	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石樊线百竹园铁家坡公用杆变	10	100	123.74	123.74%
208	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线银河虎形山公用杆变	10	100	83.06	83.06%
209	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线镇茶场公用杆变	10	100	99	99.00%
210	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线百宜南冲公用杆变	10	200	212.08	106.04%
211	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线罗古#1 公用杆变	10	200	165.06	82.53%
212	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线田庄#1 公用杆变	10	125	131.67	105.34%
213	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线罗古村#2 公用杆变	10	100	126.84	126.84%
214	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线罗古竹篱笆公用杆变	10	200	169.85	84.93%
215	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线九子村#3 公用杆变	10	160	153.2	95.75%
216	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石樊线栗山#2 公用杆变	10	100	85.745	85.75%
217	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线皂角树公用杆变	10	100	135.1	135.10%
218	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石樊线栗山#1 公用杆变	10	100	136.77	136.77%
219	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线宋家桥#3 公用杆变	10	100	83.37	83.37%
220	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线欧公店#5 公用杆变	10	200	186.09	93.05%
221	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线高村#4 公用杆变	10	400	345.04	86.26%
222	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线九子村#1 公用杆变	10	100	177.62	177.62%
223	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线山门坎团圆咀公用杆变	10	100	127.8	127.80%
224	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线自搭桥#1 公用杆变	10	200	292.19	146.10%
225	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线西坝村#3 公用杆变	10	100	89.93	89.93%
226	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线九子村谷平坳公用杆变	10	100	85.25	85.25%
227	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线新风白毛洲公用杆变	10	100	101.3	101.30%

228	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线青龙潭#1 公用杆变	10	200	298.11	149.06%
229	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线田庄#3 公用杆变	10	160	203.27	127.04%
230	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线砖桥树山塘公用杆变	10	100	91.18	91.18%
231	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线砖桥养老院公用杆变	10	80	66.25	82.81%
232	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石新线新风街公用杆变	10	400	446.03	111.51%
233	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石新线桐树湾志溪河公用杆变	10	315	331.085	105.11%
234	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线银河学校公用杆变	10	200	183.66	91.83%
235	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线袁家湾公用杆变	10	200	217.785	108.89%
236	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线养民#1 公用杆变	10	200	214.69	107.35%
237	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线新风老街公用杆变	10	200	206.93	103.47%
238	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石金线罗家村公用杆变	10	100	153.475	153.48%
239	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线喻家村#3 公用杆变	10	125	121.4	97.12%
240	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 谢复线银河水库公用杆变	10	100	110.42	110.42%
241	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线喻家村土地坝公用杆变	10	200	196.18	98.09%
242	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线养民#2 公用杆变	10	100	122.42	122.42%
243	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石新线桐树港#1 公用杆变	10	200	197.745	98.87%
244	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线石坝#1 公用杆变	10	100	249.005	249.01%
245	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线洋溪江#2 公用杆变	10	200	223.46	111.73%
246	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 谢复线黄毛村公用杆变	10	160	135.15	84.47%
247	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线新兴村公用杆变	10	100	108.4	108.40%
248	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线田庄关王庙公用杆变	10	100	164.99	164.99%
249	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线银河#2 公用杆变	10	80	149.27	186.59%
250	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石新线石笋工业办公用杆变	10	100	102.64	102.64%
251	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石樊线何家墟场公用杆变	10	100	144.42	144.42%
252	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线响塘公用杆变	10	160	171.29	107.06%
253	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线石坝马蹄坳台区	10	100	103.215	103.22%

254	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 百复线砖桥#2 公用杆变	10	200	231.85	115.93%
255	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线喻家村#1 公用杆变	10	160	171.055	106.91%
256	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石新线百宜村部公用杆变	10	100	116.975	116.98%
257	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	10kV 石石线宋家桥洞山坝公用杆变	10	50	50.84	101.68%
258	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线土地山高家里公用杆变	10	100	107.62	107.62%
259	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线戚家岭方塘公用杆变	10	100	92	92.00%
260	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线集中村委台区公用杆变	10	100	110	110.00%
261	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线毛家桥土坡塘公用杆变	10	100	85.135	85.14%
262	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线篁梳岭上嘴湾公用杆变	10	100	81	81.00%
263	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线集中村边子龙公用杆变	10	200	176.5	88.25%
264	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线黄峰塘观音塘公用杆变	10	100	102	102.00%
265	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线枫树山羊角塘公用杆变	10	100	107	107.00%
266	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线安庄铁山台区公用杆变	10	100	107	107.00%
267	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线安庄杨家大屋公用杆变	10	100	82	82.00%
268	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线寒牛村何家冲公用杆变	10	200	203	101.50%
269	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线枫树山羊角塘 2#公用杆变	10	100	90	90.00%
270	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线枫树山南阿岭公用杆变	10	100	132	132.00%
271	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线松山桥谢家段公用杆变	10	100	132	132.00%
272	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线松山桥刘家湾公用杆变	10	100	174	174.00%
273	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线寒牛村谢家湾公用杆变	10	100	103	103.00%
274	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线同光村土地山公用杆变	10	100	82.1	82.10%
275	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线石牛坝粮站公用杆变	10	100	80	80.00%
276	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线戚家岭廖家里公用杆变	10	100	130	130.00%
277	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	岳大线集中村老学校公用杆变	10	100	92	92.00%
278	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线接仑村黄家坪公用杆变	10	100	119	119.00%
279	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线大泉村中文湾公用杆变	10	200	189	94.50%

280	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线黄板桥洞坡里公用杆变	10	100	102.46	102.46%
281	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线土地山新屋湾公用杆变	10	100	82	82.00%
282	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	岳大线大塘村黄塘湾公用杆变	10	50	44	88.00%
283	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线碧塘村茶亭子公用杆变	10	100	84.55	84.55%
284	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	岳大线新山村桐家塘 1#公用杆变	10	100	86	86.00%
285	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线土地山舒家冲公用杆变	10	100	89	89.00%
286	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线黄板桥八家湾公用杆变	10	100	123.47	123.47%
287	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线同光村大屋湾公用杆变	10	100	103.52	103.52%
288	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线接仑村梅子树公用杆变	10	160	132.85	83.03%
289	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线红旗村廖家塘公用杆变	10	200	167	83.50%
290	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10KV 岳堤线安庄聂家滩上公用杆变配电 变压器	10	100	111	111.00%
291	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线松木桥黄家冲公用杆变	10	100	88.865	88.87%
292	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	岳大线荷叶塘芝木湾公用杆变	10	100	86	86.00%
293	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线土地山三角塘公用杆变	10	100	96	96.00%
294	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线集中向家祠堂公用杆变	10	50	68.1	136.20%
295	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线洗澡坪蛤蟆山公用杆变	10	100	87.66	87.66%
296	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线大塘村当家湾公用杆变	10	100	86.52	86.52%
297	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线长塘村石牛坳公用杆变	10	100	89.8	89.80%
298	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线松山桥朱家冲公用杆变	10	80	83.47	104.34%
299	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线堤卡子竹山湾公用杆变	10	100	85.18	85.18%
300	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线土地山猴家坡公用杆变	10	100	107.9	107.90%
301	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳堤线土地山油子塘公用杆变	10	100	80.08	80.08%
302	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳镇线洗澡坪胡家湾公用杆变	10	160	134.96	84.35%
303	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	岳大线大塘村大塘湾公用杆变	10	80	89	111.25%
304	国网赫山区供电公司	岳家桥乡镇供电所	10kV 岳大线集中村向家咀公用杆变	10	100	99	99.00%

305	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥大线牛轭湾组公用杆变	10	100	84.27	84.27%
306	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥大线太阳新屋里公用杆变	10	100	86.305	86.31%
307	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥镇线花门楼双全公公用杆变	10	315	257.11	81.62%
308	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥南线花门楼种子站公用杆变	10	200	162.55	81.28%
309	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥七线九皇殿枫树湾公用杆变	10	100	88.2	88.20%
310	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10KV 泥镇线九二五砖厂公用杆变	10	100	107.4	107.40%
311	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥大线黄獭桥市茂湾公用杆变	10	100	80.58	80.58%
312	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥大线太阳铺子塘公用杆变	10	100	100.85	100.85%
313	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥大线大桥曾家大屋公用杆变	10	100	84.915	84.92%
314	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥樊 II 线苏家村莲花坪公用杆变	10	200	178.46	89.23%
315	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥南线南坝村田坪公用杆变	10	50	62.405	124.81%
316	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥樊 II 线苏家村砖墙湾公用杆变	10	100	87.51	87.51%
317	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥樊 II 线苏家村留新堡公用杆变	10	100	84.23	84.23%
318	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥大线石子塘沈家湾公用杆变	10	200	161.86	80.93%
319	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥樊 II 线七里村聂塘公用杆变	10	200	175.12	87.56%
320	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	10kV 泥南线荷叶塘村召丁公公用杆变	10	200	193.02	96.51%
321	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草安线跃红#2 公用杆变	10	100	86.35	86.35%
322	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草安线跃红#3 公用杆变	10	100	84.7	84.70%
323	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草安线飞跃#5 公用杆变	10	100	85.25	85.25%
324	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 滨胜线福东#3 公用杆变	10	100	109.53	109.53%
325	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草胜线胜天 6 组公用杆变	10	200	223.3	111.65%
326	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 滨胜线新征#4 公用杆变	10	100	106.7	106.70%
327	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 滨胜线福东#4 公用杆变	10	100	228.25	228.25%
328	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 滨胜线幸福#2 公用杆变	10	100	85.8	85.80%
329	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草东线人中#7 公用杆变	10	100	82.5	82.50%
330	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草乐线乐民#6 公用杆变	10	100	151.8	151.80%

331	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草三线群福#3 公用杆变	10	100	109.45	109.45%
332	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草东线人义#7 公用杆变	10	100	89.1	89.10%
333	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草乐线人新#6 公用杆变	10	100	86.9	86.90%
334	国网沅江市供电公司	草尾乡镇供电所	10kV 草乐线人和#2 公用杆变	10	100	127.6	127.60%
335	国网沅江市供电公司	共华乡镇供电所	10kV 共东线管竹山北公用杆变	10	100	140	140.00%
336	国网沅江市供电公司	三眼塘乡镇供电所	10kV 三杨线台公塘#1 公用杆变	10	100	103.4	103.40%
337	国网沅江市供电公司	阳罗乡镇供电所	10kV 五口线东方红学校公用杆变	10	100	100.7	100.70%
338	国网沅江市供电公司	阳罗乡镇供电所	10kV 五俩线吕丰村#3 公用杆变	10	160	130	81.25%
339	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑浪线哑吧渡街道#3 公用杆变	10	200	173.055	86.53%
340	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子园线金球村#5 公用杆变	10	100	82.995	83.00%
341	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线发家村#3 公用杆变	10	200	171.36	85.68%
342	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线发家村#1 公用杆变	10	100	112.03	112.03%
343	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线发家村#2 公用杆变	10	100	104.23	104.23%
344	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子中线永固村#1 公用杆变	10	100	128.365	128.37%
345	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线黄家村#5 公用杆变	10	200	182.17	91.09%
346	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 六金线立新村#3 公用杆变	10	125	104.6	83.68%
347	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线长兴桥村#7 公用杆变	10	200	163.87	81.94%
348	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑镇线揭家洲村#2 公用杆变	10	80	76.33	95.41%
349	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑镇线西河头村#4 公用杆变	10	100	110.52	110.52%
350	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑镇线牧鹿村#4 公用杆变	10	100	111.245	111.25%
351	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线揭家洲村#6 公用杆变	10	100	127.325	127.33%
352	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线清明湖村#2 公用杆变	10	100	95.88	95.88%
353	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线吉安村#2 公用杆变	10	100	114.37	114.37%
354	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线驿马村#3 公用杆变	10	100	80.19	80.19%
355	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线驿马村#1 公用杆变	10	100	84.24	84.24%
356	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 六东线北洋村#4 公用杆变	10	100	81.06	81.06%

357	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子中线西河村#2 公用杆变	10	200	177.32	88.66%
358	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 中中线四百弓村#3 公用杆变	10	160	131.025	81.89%
359	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线驿马村#4 公用杆变	10	100	86.63	86.63%
360	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑浪线云和村#3 公用杆变	10	200	162.48	81.24%
361	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑镇线新洲村#1 公用杆变	10	100	87.79	87.79%
362	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑浪线南官村#1 公用杆变	10	100	162.26	162.26%
363	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑浪线永太村#6 公用杆变	10	80	73.815	92.27%
364	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 六金线立新村#2 公用杆变	10	100	84.24	84.24%
365	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑华线东耳村#3 公用杆变	10	100	88.32	88.32%
366	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子荷线黄家村#1 公用杆变	10	80	103.71	129.64%
367	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线告丰村#2 公用杆变	10	100	82.67	82.67%
368	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑牧线吉安村#1 公用杆变	10	100	95.075	95.08%
369	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 子中线朝阳村#6 公用杆变	10	50	67.165	134.33%
370	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 哑浪线南官村#5 公用杆变	10	100	80.7	80.70%
371	国网南县供电公司	九都乡镇供电所	10kV 中游线下游村#1 公用杆变	10	100	80	80.00%
372	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和麻线长征#3 公用杆变	10	100	82.35	82.35%
373	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下北线桃花#3 公用杆变	10	100	83.05	83.05%
374	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和北线向阳#5 公用杆变	10	200	160.35	80.18%
375	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和北线东胜#2 公用杆变	10	100	80	80.00%
376	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和陈线光荣#4 公用杆变	10	50	48.4	96.80%
377	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和北线光红#3 公用杆变	10	100	82.21	82.21%
378	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和北线千红#4 公用杆变	10	100	81.225	81.23%
379	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下武线德丰#4 公用杆变	10	100	89.3	89.30%
380	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和麻线西口#3 公用杆变	10	80	72.49	90.61%
381	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和麻线九百弓#3 公用杆变	10	100	98.65	98.65%
382	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和北线万紫#2 公用杆变	10	100	82.82	82.82%

383	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下武线德丰#5 公用杆变	10	100	91.7	91.70%
384	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下北线同跃#4 公用杆变	10	80	64	80.00%
385	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下北线等伴#5 公用杆变	10	100	90.62	90.62%
386	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和陈线上洲#4 公用杆变	10	100	94.625	94.63%
387	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和沈线庆丰#1 公用杆变	10	100	80.925	80.93%
388	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和沈线高洲#1 公用杆变	10	100	88.01	88.01%
389	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下北线兴隆#2 公用杆变	10	100	102.58	102.58%
390	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 下武线南丰#3 公用杆变	10	100	80	80.00%
391	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和沈线沈家洲#3 公用杆变	10	100	84.24	84.24%
392	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和北线千红#1 公用杆变	10	100	82.43	82.43%
393	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	10kV 和沈线高洲#6 公用杆变	10	100	103.95	103.95%
394	国网南县供电公司	茅草街乡镇供电所	10kV 下肖线永兴#4 公用杆变	10	100	80.04	80.04%
395	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线双胜#5 公用杆变	10	100	88.6	88.60%
396	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线赛南#6 公用杆变	10	100	118.36	118.36%
397	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 华东线新红#1 公用杆变	10	100	80	80.00%
398	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线长春#4 公用杆变	10	100	81.88	81.88%
399	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 大南线小东#2 公用杆变	10	100	132.41	132.41%
400	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌 II 线港口#2 公用杆变	10	100	82.62	82.62%
401	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小丰线湖子口#7 公用杆变	10	100	85.68	85.68%
402	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线文成#4 公用杆变	10	100	94.86	94.86%
403	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小渔线立民#4 公用杆变	10	200	178	89.00%
404	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小丰线丰安#2 公用杆变	10	100	103.59	103.59%
405	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线双胜#1 公用杆变	10	100	85.76	85.76%
406	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线白沫#3 公用杆变	10	100	80.6	80.60%
407	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小丰线丰乐#2 公用杆变	10	100	88.83	88.83%
408	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小丰线丰乐#5 公用杆变	10	80	92.87	116.09%

409	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌 II 线朝前#7 公用杆变	10	100	123.71	123.71%
410	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线赛南#3 公用杆变	10	100	84.13	84.13%
411	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线东河#6 公用杆变	10	100	129.225	129.23%
412	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线文成#5 公用杆变	10	100	85.02	85.02%
413	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线文家#6 公用杆变	10	100	81.75	81.75%
414	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线大垸#3 公用杆变	10	160	137.4	85.88%
415	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小谊线立新#3 公用杆变	10	100	85.42	85.42%
416	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 华东线丰城#2 公用杆变	10	100	80.3	80.30%
417	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌 II 线新立#2 公用杆变	10	100	108.9	108.90%
418	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线白沫#2 公用杆变	10	100	87.99	87.99%
419	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌 II 线锡南#3 公用杆变	10	125	100.65	80.52%
420	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 大河线建华#6 公用杆变	10	200	221.86	110.93%
421	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小丰线大木#6 公用杆变	10	100	81.46	81.46%
422	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 华西线增产#3 公用杆变	10	100	108.21	108.21%
423	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 大南线北河#5 公用杆变	10	80	71.96	89.95%
424	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 华东线汀头#6 公用杆变	10	100	89.1	89.10%
425	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线东阁#7 公用杆变	10	100	95.7	95.70%
426	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌线双胜#6 公用杆变	10	100	84.42	84.42%
427	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小复线莲湖#4 公用杆变	10	80	87.3	109.13%
428	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 华东线新渔#2 公用杆变	10	100	80.6	80.60%
429	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小镇线明山#4 公用杆变	10	100	102.44	102.44%
430	国网南县供电公司	明山乡镇供电所	10kV 小乌 II 线安乐#9 公用杆变	10	100	88.04	88.04%
431	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线拥丰村#3 公用杆变	10	100	86.4	86.40%
432	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线新跃村#3 公用杆变	10	100	82.11	82.11%
433	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线卫国#5 公用杆变	10	100	85.94	85.94%
434	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线新跃村#6 公用杆变	10	100	82.87	82.87%

435	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 中青线青街道#5 公用杆变	10	200	169.225	84.61%
436	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙镇线新安#3 公用杆变	10	100	84.86	84.86%
437	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线百鹤村#2 公用杆变	10	315	259.345	82.33%
438	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 滨农线卫星#6 公用杆变	10	100	85.785	85.79%
439	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 滨农线长乐#2 公用杆变	10	100	84.455	84.46%
440	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线拥丰村#1 公用杆变	10	200	160.405	80.20%
441	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 滨农线卫星#7 公用杆变	10	100	85.785	85.79%
442	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙镇线双闸 6#公用杆变	10	100	87.78	87.78%
443	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 沙青线卫国村#1 公用杆变	10	100	89.1	89.10%
444	国网南县供电公司	青树嘴乡镇供电所	10kV 八南线新丰村#4 公用杆变	10	100	83.58	83.58%
445	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下万线集伏#3 公用杆变	10	100	82	82.00%
446	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线均安#2 公用杆变	10	200	187.29	93.65%
447	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三北线均丰#3 公用杆变	10	100	138.75	138.75%
448	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线下柴市街道#1 公用杆变	10	315	267.44	84.90%
449	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线前进#2 公用杆变	10	100	86.52	86.52%
450	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线大成#1 公用杆变	10	100	80.3	80.30%
451	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线狗头洲#1 公用杆变	10	100	93.865	93.87%
452	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线永定#7 公用杆变	10	100	92.2	92.20%
453	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线永定#4 公用杆变	10	100	114.4	114.40%
454	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三北线调蓄湖#6 公用杆变	10	200	191.345	95.67%
455	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线义和#3 公用杆变	10	100	80.815	80.82%
456	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下万线常洲#1 公用杆变	10	80	66.217	82.77%
457	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线狗头洲#2 公用杆变	10	100	129.33	129.33%
458	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线保伏#4 公用杆变	10	100	135.335	135.34%
459	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下万线集伏#5 公用杆变	10	100	123.725	123.73%
460	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线均安#5 公用杆变	10	100	92.065	92.07%

461	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线义和#4 公用杆变	10	100	106.46	106.46%
462	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三北线胜利#1 公用杆变	10	160	150.32	93.95%
463	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三南线石坝#4 公用杆变	10	100	173.505	173.51%
464	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线下柴#4 公用杆变	10	100	123.225	123.23%
465	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线贞固#5 公用杆变	10	100	146.2	146.20%
466	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三石线均丰#5 公用杆变	10	100	92.27	92.27%
467	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下金线万元#1 公用杆变	10	100	80.58	80.58%
468	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三南线新联#4 公用杆变	10	100	81.13	81.13%
469	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线长胜#3 公用杆变	10	50	45.65	91.30%
470	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线卫育#1 公用杆变	10	200	161.49	80.75%
471	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下万线常洲#4 公用杆变	10	100	107.06	107.06%
472	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 三南线中奇#1 公用杆变	10	200	294.935	147.47%
473	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线一渔场#4 公用杆变	10	100	114.135	114.14%
474	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线长宁#5 公用杆变	10	100	96.18	96.18%
475	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 茅岔线长宁#11 公用杆变	10	100	81.875	81.88%
476	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下关线中百#1 公用杆变	10	100	100.155	100.16%
477	国网南县供电公司	三仙湖乡镇供电所	10kV 下万线北港#2 公用杆变	10	100	81.13	81.13%
478	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 童沾线赤光坪#04 公用杆变	10	100	106.16	106.16%
479	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖洪线陈家湾#02 公用杆变	10	100	82.27	82.27%
480	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 童沾线廖家坝#02 公用杆变	10	100	101.39	101.39%
481	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线董家桥#05 公用杆变	10	100	90.655	90.66%
482	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖洪线陈家湾#01 公用杆变	10	100	83.06	83.06%
483	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 童沾线赤光坪#03 公用杆变	10	100	95.75	95.75%
484	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线白家河#06 公用杆变	10	100	81.55	81.55%
485	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 鸠沾线廖家坝#01 公用杆变	10	250	229.14	91.66%
486	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线石迹坪#03 公用杆变	10	100	112.7	112.70%

487	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线石迹坪#01 公用杆变	10	80	120.59	150.74%
488	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 鸬沾线永隆湾#01 公用杆变	10	100	95.91	95.91%
489	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄沾线彭家村复迁地#01 公用杆变	10	200	161.4	80.70%
490	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄沾线彭家村复迁地#02 公用杆变	10	100	98.4	98.40%
491	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 童沾线鸡公塘#01 公用杆变	10	100	81.585	81.59%
492	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖磷线枳木山#02 公用杆变	10	160	136.18	85.11%
493	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖荷线石桥坝#07 公用杆变	10	100	90.435	90.44%
494	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线李家坪#02 公用杆变	10	100	89.28	89.28%
495	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线石迹坪#06 公用杆变	10	100	80.755	80.76%
496	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖荷线许家村#03 公用杆变	10	100	97.295	97.30%
497	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄沾线彭家村#01 公用杆变	10	100	91.1	91.10%
498	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线黄南村#01 公用杆变	10	100	103.785	103.79%
499	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄荷线黄南村#02 公用杆变	10	100	91.635	91.64%
500	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖洪线太平#02 公用杆变	10	100	80.09	80.09%
501	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖荷线石桥坝#05 公用杆变	10	100	82.5	82.50%
502	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 童沾线长田坊#02 公用杆变	10	200	181.17	90.59%
503	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 黄沾线彭家村复迁地#05 公用杆变	10	80	111.12	138.90%
504	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 肖洪线炭山桥#03 公用杆变	10	100	113.29	113.29%
505	国网桃江县供电公司	浮邱山乡镇供电所	10kV 鸬沾线李家港#04 公用杆变	10	100	91.105	91.11%
506	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线先锋山#02 公用杆变	10	200	169.56	84.78%
507	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线栗子山#04 公用杆变	10	100	86.4	86.40%
508	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线先锋山#01 公用杆变	10	100	142.1	142.10%
509	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线老坛#02 公用杆变	10	100	86.4	86.40%
510	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连连线陈家湾#05 公用杆变	10	100	111.11	111.11%
511	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线青秀山#02 公用杆变	10	100	133.8	133.80%
512	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线猫形山#01 公用杆变	10	200	223	111.50%

513	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连周线金沙洲#03 公用杆变	10	100	90.1	90.10%
514	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线大树湾#04 公用杆变	10	200	218.9	109.45%
515	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线雪峰山#03 公用杆变	10	400	323.11	80.78%
516	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线汪家冲#07 公用杆变	10	100	93.22	93.22%
517	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 川源线肖家段#03 公用杆变	10	200	173.35	86.68%
518	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰大线麻园坳#04 公用杆变	10	100	126.8	126.80%
519	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘大线喻家湾#03 公用杆变	10	100	156.35	156.35%
520	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连周线周家潭#04 公用杆变	10	100	122.765	122.77%
521	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10KV 连周线金沙洲#01 公用杆变	10	100	113.685	113.69%
522	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连周线王家坪#02 公用杆变	10	100	86.66	86.66%
523	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连周线庙湾里#01 公用杆变	10	160	170.41	106.51%
524	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连周线崇山口#02 公用杆变	10	100	91.68	91.68%
525	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰大线麻园坳#01 公用杆变	10	200	162.08	81.04%
526	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘大线喻家湾#02 公用杆变	10	100	84.65	84.65%
527	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线石湾#03 公用杆变	10	100	90.28	90.28%
528	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线李家湾#01 公用杆变	10	100	92.59	92.59%
529	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线克上冲#01 公用杆变	10	100	180.01	180.01%
530	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线石湾#01 公用杆变	10	100	93.23	93.23%
531	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10KV 灰大线麻园坳#03 公用杆变	10	100	113.64	113.64%
532	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线泉塘坳#03 公用杆变	10	100	91.71	91.71%
533	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 川源线董家冲#02 公用杆变	10	100	88.4	88.40%
534	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 川源线莫家冲#04 公用杆变	10	100	133.02	133.02%
535	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连连线花屋湾#03 公用杆变	10	100	93.3	93.30%
536	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 川源线双泉#02 公用杆变	10	100	91.84	91.84%
537	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连灰 II 线洋婆塘#02 公用杆变	10	100	124.05	124.05%
538	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线车家冲#02 公用杆变	10	100	123.335	123.34%

539	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 川源线新田冲#04 公用杆变	10	100	90.81	90.81%
540	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘甘线黄泥冲#01 公用杆变	10	100	80.85	80.85%
541	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 刘大线杨家湾#04 公用杆变	10	200	178.225	89.11%
542	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连周线周家潭#03 公用杆变	10	100	92.435	92.44%
543	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 川源线刘家湾#05 公用杆变	10	100	81.65	81.65%
544	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 连工 I 线大坝桥#02 公用杆变	10	200	191.77	95.89%
545	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线汪家冲#02 公用杆变	10	200	235.195	117.60%
546	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线青秀山#01 公用杆变	10	100	80	80.00%
547	国网桃江县供电公司	灰山港乡镇供电所	10kV 灰金线汪家冲#04 公用杆变	10	100	117.02	117.02%
548	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 童镇线大公变#04 公用杆变	10	200	234.26	117.13%
549	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线天瑞#03 公用杆变	10	100	102.09	102.09%
550	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板松线梅山#03 公用杆变	10	100	90.12	90.12%
551	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线板溪#05 公用杆变	10	100	80	80.00%
552	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板石线礼洪山#01 公用杆变	10	100	98.1	98.10%
553	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 童镇线大全#02 公用杆变	10	100	80.46	80.46%
554	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线锡溪#01 公用杆变	10	200	175.2	87.60%
555	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 筑羊线岩咀头#05 公用杆变	10	100	81.95	81.95%
556	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 筑羊线五羊坪#03 公用杆变	10	100	113.23	113.23%
557	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 鸬大线朱家村#04 公用杆变	10	100	91.07	91.07%
558	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 筑曹线宋家村#01 公用杆变	10	100	85.1	85.10%
559	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 鸬沙线牌头湾#02 公用杆变	10	100	93.9	93.90%
560	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 筑羊线郑家坳#03 公用杆变	10	100	120.64	120.64%
561	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线鹿马#03 公用杆变	10	100	103.85	103.85%
562	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 筑羊线岩咀头#02 公用杆变	10	100	116.55	116.55%
563	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 牌头湾#03 公用杆变	10	100	89.65	89.65%
564	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板松线梅山#01 公用杆变	10	100	85.385	85.39%

565	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 鸬沙线长江#01 公用杆变	10	250	210.915	84.37%
566	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 童镇线周山湾#02 公用杆变	10	100	90.26	90.26%
567	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线龙西#02 公用杆变	10	100	87.96	87.96%
568	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线舒家庵#01 公用杆变	10	80	73.15	91.44%
569	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 童镇线大栗港#01 公用杆变	10	250	219.65	87.86%
570	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 筑曹线筑金坝#02 公用杆变	10	100	91.08	91.08%
571	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线舒家庵#02 公用杆变	10	100	87.19	87.19%
572	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线大江#03 公用杆变	10	100	104.75	104.75%
573	国网桃江县供电公司	鸬鹚渡乡镇供电所	10kV 板铁线玉溪#02 公用杆变	10	100	104.68	104.68%
574	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线花门楼#01 公用杆变	10	100	88.48	88.48%
575	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线南山洞#03 公用杆变	10	100	89.13	89.13%
576	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线朝中#02 公用杆变	10	100	84.96	84.96%
577	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线石门#05 公用杆变	10	100	88.165	88.17%
578	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 马大线大塘坪#03 公用杆变	10	100	105.19	105.19%
579	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线新塘#01 公用杆变	10	200	171.41	85.71%
580	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 马大线沙湾咀#04 公用杆变	10	100	114.76	114.76%
581	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线龙形山#01 公用杆变	10	100	92.36	92.36%
582	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线翔公塘#05 公用杆变	10	100	83.995	84.00%
583	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线石井#01 公用杆变	10	100	119.72	119.72%
584	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线双江#02 公用杆变	10	100	129.47	129.47%
585	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线双江#01 公用杆变	10	100	87.33	87.33%
586	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游龙线竹山#02 公用杆变	10	200	168.34	84.17%
587	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线白溪#01 公用杆变	10	100	124.035	124.04%
588	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游龙线塘湾#04 公用杆变	10	100	80.36	80.36%
589	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线合溪#01 公用杆变	10	100	94.42	94.42%
590	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线石门#03 公用杆变	10	100	193.375	193.38%

591	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线丫峰#03 公用杆变	10	100	153.155	153.16%
592	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线罗家洲#02 公用杆变	10	200	209.715	104.86%
593	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线石门#06 公用杆变	10	100	151.82	151.82%
594	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线泗里河#07 公用杆变	10	100	110.49	110.49%
595	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线石井#02 公用杆变	10	100	124.955	124.96%
596	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线石门#07 公用杆变	10	100	81.16	81.16%
597	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线金牛#04 公用杆变	10	100	84.97	84.97%
598	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线金牛#01 公用杆变	10	100	112.285	112.29%
599	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑羊线首溪#03 公用杆变	10	100	85.08	85.08%
600	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑羊线双合#05 公用杆变	10	100	84.15	84.15%
601	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线老山#01 公用杆变	10	100	86.1	86.10%
602	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线洞庭#02 公用杆变	10	100	87.27	87.27%
603	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游红线伍家仑#02 公用杆变	10	200	160.745	80.37%
604	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线南山洞#01 公用杆变	10	200	164.465	82.23%
605	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑羊线兴坪#03 公用杆变	10	100	80.1	80.10%
606	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线翔公塘#04 公用杆变	10	100	131.405	131.41%
607	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线永和#02 公用杆变	10	100	120.265	120.27%
608	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑曹线红云#02 公用杆变	10	200	170.73	85.37%
609	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线花园楼#03 公用杆变	10	100	88.57	88.57%
610	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游红线红岩咀#05 公用杆变	10	100	109.18	109.18%
611	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线永和#01 公用杆变	10	50	49.61	99.22%
612	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线永和#05 公用杆变	10	100	101.185	101.19%
613	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑羊线筑公变#03 公用杆变	10	200	173.04	86.52%
614	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑泗线石门#04 公用杆变	10	100	151.815	151.82%
615	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线牛蹄#04 公用杆变	10	100	122.36	122.36%
616	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇 I 线墩泥湾#03 公用杆变	10	100	81.55	81.55%

617	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线浙家湾#05 公用杆变	10	100	95.66	95.66%
618	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游红线红岩咀#01 公用杆变	10	100	122.11	122.11%
619	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线杨家村#05 公用杆变	10	100	117.965	117.97%
620	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线银升坪#03 公用杆变	10	80	73.815	92.27%
621	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线范家园#04 公用杆变	10	80	96.425	120.53%
622	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线丫峰#02 公用杆变	10	100	123.2	123.20%
623	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线牛蹄#02 公用杆变	10	200	188.875	94.44%
624	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线游家村#04 公用杆变	10	100	85.12	85.12%
625	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游龙线金星#01 公用杆变	10	100	94.99	94.99%
626	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游镇Ⅱ线异地搬迁#01 公用杆变	10	200	162.22	81.11%
627	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游龙线浏丰溪#01 公用杆变	10	100	112.37	112.37%
628	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 筑王线浙家湾#02 公用杆变	10	100	86.25	86.25%
629	国网桃江县供电公司	马迹塘乡镇供电所	10kV 游王线三房段#04 公用杆变	10	50	40	80.00%
630	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线花桥港#02 公用杆变	10	100	110.8	110.80%
631	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三凤Ⅰ线杨家渡#03 公用杆变	10	100	125.98	125.98%
632	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三镇线包狮村#02 公用杆变	10	100	124.6	124.60%
633	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三白线铁炉湾#01 公用杆变	10	100	80.18	80.18%
634	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三凤Ⅰ线沿潭口#05 公用杆变	10	100	108.55	108.55%
635	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三凤Ⅰ线松木墩#04 公用杆变	10	100	144.82	144.82%
636	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄镇线月明洲#04 公用杆变	10	100	81.97	81.97%
637	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线洪山庙#01 公用杆变	10	100	152.645	152.65%
638	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线八都#02 公用杆变	10	100	82.8	82.80%
639	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄镇线莲丰#05 公用杆变	10	100	82.84	82.84%
640	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线八都#04 公用杆变	10	100	95.57	95.57%
641	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄凤线石碑#01 公用杆变	10	100	91.2	91.20%
642	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄凤线麻竹坑#03 公用杆变	10	100	80.81	80.81%

643	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三凤 I 线杨家渡#04 公用杆变	10	100	85.04	85.04%
644	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线栏树界#02 公用杆变	10	80	103.81	129.76%
645	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线黄金洲#02 公用杆变	10	100	82.43	82.43%
646	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三镇线三公变#15 公用杆变	10	100	106.43	106.43%
647	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线许家洲#01 公用杆变	10	100	81.05	81.05%
648	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三合线观音阁#03 公用杆变	10	100	105.9	105.90%
649	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三台线新开#07 公用杆变	10	100	82.59	82.59%
650	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线丰口味#03 公用杆变	10	100	80.09	80.09%
651	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄镇线凤林港#03 公用杆变	10	50	48.57	97.14%
652	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线康家村#02 公用杆变	10	100	87.06	87.06%
653	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 三合线龙家墩#04 公用杆变	10	100	90.74	90.74%
654	国网桃江县供电公司	三堂街乡镇供电所	10kV 黄官线白毛洲#01 公用杆变	10	100	86.8	86.80%
655	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线安陵坪#03 公用杆变	10	200	160.02	80.01%
656	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川彭线观庄#01 公用杆变	10	160	135.11	84.44%
657	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线石灰塘#01 公用杆变	10	200	172.3	86.15%
658	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线毛家冲#02 公用杆变	10	100	119.295	119.30%
659	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线太平桥#02 公用杆变	10	100	126.1	126.10%
660	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川彭线小坞#03 公用杆变	10	100	90.72	90.72%
661	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线安陵坪#01 公用杆变	10	100	80.85	80.85%
662	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川罗线苦竹溪#04 公用杆变	10	100	80.59	80.59%
663	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线中七里#03 公用杆变	10	100	92.4	92.40%
664	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线胜丰#05 公用杆变	10	100	81.32	81.32%
665	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线川门湾#02 公用杆变	10	100	96.545	96.55%
666	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线桐油冲#04 公用杆变	10	100	121.13	121.13%
667	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线上七里#05 公用杆变	10	100	95.95	95.95%
668	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线荣华#01 公用杆变	10	200	160.33	80.17%

669	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线龚家冲#01 公用杆变	10	80	70	87.50%
670	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线枳塘坪#03 公用杆变	10	100	128.06	128.06%
671	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线安陵坪#06 公用杆变	10	100	131.35	131.35%
672	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线上七里#01 公用杆变	10	100	96.55	96.55%
673	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线太平桥#01 公用杆变	10	80	79.6	99.50%
674	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线桐油冲#03 公用杆变	10	100	101.94	101.94%
675	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线德纯湾#04 公用杆变	10	100	89.985	89.99%
676	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线双陵坪#03 公用杆变	10	100	97.95	97.95%
677	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线双陵坪#06 公用杆变	10	100	150.54	150.54%
678	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线石牛江#03 公用杆变	10	100	122.36	122.36%
679	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线良湖#01 公用杆变	10	100	114.29	114.29%
680	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线贺家塘#04 公用杆变	10	100	115.43	115.43%
681	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线南山#03 公用杆变	10	100	94.96	94.96%
682	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线肖家冲#05 公用杆变	10	100	141.21	141.21%
683	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线川门湾#01 公用杆变	10	100	140.9	140.90%
684	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线安陵坪#05 公用杆变	10	100	96.58	96.58%
685	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线太平桥#03 公用杆变	10	100	102.92	102.92%
686	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 II 线车冲#01 公用杆变	10	200	162.81	81.41%
687	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线石牛江#02 公用杆变	10	100	176.52	176.52%
688	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川彭线清泉#02 公用杆变	10	100	123.66	123.66%
689	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川彭线大塘#03 公用杆变	10	100	91.8	91.80%
690	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线胜利#04 公用杆变	10	100	82.47	82.47%
691	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线长冲#03 公用杆变	10	100	86.33	86.33%
692	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川罗线苦竹溪#01 公用杆变	10	100	98.81	98.81%
693	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川彭线水白方#04 公用杆变	10	100	82.16	82.16%
694	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石夹线鸦雀塘#03 公用杆变	10	100	88.21	88.21%

695	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川金线郭家塘#02 公用杆变	10	100	86.05	86.05%
696	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 川金线郭家塘#03 公用杆变	10	100	82.82	82.82%
697	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线栏木塘#01 公用杆变	10	200	160.96	80.48%
698	国网桃江县供电公司	石牛江乡镇供电所	10kV 石镇 I 线胜利#01 公用杆变	10	100	80.24	80.24%
699	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线三节塘#01 公用杆变	10	315	260.99	82.85%
700	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线苍霞段#04 公用杆变	10	100	111.76	111.76%
701	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线七尖#02 公用杆变	10	200	219.025	109.51%
702	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线下千山#02 公用杆变	10	100	200.45	200.45%
703	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线苍霞段#01 公用杆变	10	160	150.04	93.78%
704	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线苍霞段#05 公用杆变	10	100	87.6	87.60%
705	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线苍霞段#03 公用杆变	10	100	113.26	113.26%
706	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线下千山#01 公用杆变	10	200	239.91	119.96%
707	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线杨柳溪#02 公用杆变	10	100	137.67	137.67%
708	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线杨柳溪#03 公用杆变	10	100	174.33	174.33%
709	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线白江坳#02 公用杆变	10	100	136.925	136.93%
710	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线下千山#04 公用杆变	10	100	91.2	91.20%
711	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线槐家湾#01 公用杆变	10	100	142.8	142.80%
712	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线槐家湾#02 公用杆变	10	200	197.59	98.80%
713	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线关山口#01 公用杆变	10	160	156.3	97.69%
714	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线六公湾#02 公用杆变	10	100	182.1	182.10%
715	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线凤家坳#03 公用杆变	10	100	85.195	85.20%
716	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线元株坳#04 公用杆变	10	50	50.05	100.10%
717	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线小洞#01 公用杆变	10	100	80.3	80.30%
718	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线七尖#01 公用杆变	10	100	87.45	87.45%
719	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线白江坳#03 公用杆变	10	100	124.6	124.60%
720	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线七尖#04 公用杆变	10	100	88.08	88.08%

721	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线七尖#03 公用杆变	10	200	163.44	81.72%
722	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线黄敏田#01 公用杆变	10	100	90	90.00%
723	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线龙塘#01 公用杆变	10	100	81.36	81.36%
724	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10KV 松天线白江坳#04 公用杆变	10	100	93.22	93.22%
725	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	10kV 松关线下千山#03 公用杆变	10	100	80.24	80.24%
726	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃株线下高桥#01 公用杆变	10	200	190.83	95.42%
727	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃竹 II 线大华#03 公用杆变	10	100	143.85	143.85%
728	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观花线消防村#02 公用杆变	10	100	88.42	88.42%
729	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观花线新立#03 公用杆变	10	100	95.31	95.31%
730	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃团线高坪#02 公用杆变	10	100	105.86	105.86%
731	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线人和桥#01 公用杆变	10	400	331.84	82.96%
732	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线青山小学#01 公用杆变	10	200	173.11	86.56%
733	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线人和桥#03 公用杆变	10	100	169.69	169.69%
734	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃竹 II 线崆峒#05 公用杆变	10	100	86.03	86.03%
735	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线益明#05 公用杆变	10	100	88.25	88.25%
736	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃竹 II 线拱桥#01 公用杆变	10	100	120.6	120.60%
737	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃竹 II 线黄金塘#06 公用杆变	10	100	82.78	82.78%
738	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃株线拱桥#05 公用杆变	10	100	106.77	106.77%
739	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃团线花园洞#03 公用杆变	10	100	81.51	81.51%
740	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃株线蛇山#04 公用杆变	10	100	90.665	90.67%
741	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 桃竹 II 线大华#01 公用杆变	10	100	110.77	110.77%
742	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线方家老屋#01 公用杆变	10	100	107.51	107.51%
743	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线罗公桥#02 公用杆变	10	100	81.04	81.04%
744	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观半线人和桥#04 公用杆变	10	100	84.7	84.70%
745	国网桃江县供电公司	桃花江乡镇供电所	10kV 观牛线罗家潭#04 公用杆变	10	100	110.36	110.36%
746	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武罗线文溪#03 公用杆变	10	100	89.99	89.99%

747	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 嵩杨线东流村#01 公用杆变	10	100	107	107.00%
748	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武镇线钟家段#01 公用杆变	10	200	160.55	80.28%
749	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 马西线樊洲#02 公用杆变	10	200	163.02	81.51%
750	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武西线伏祖湾#01 公用杆变	10	100	80.125	80.13%
751	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 马西线高峰#02 公用杆变	10	100	89.69	89.69%
752	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 马西线青山#04 公用杆变	10	200	171.55	85.78%
753	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武熊线良荆界烂泥村#04 公用杆变	10	100	84.17	84.17%
754	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 嵩楠线楠木桥#03 公用杆变	10	100	81.95	81.95%
755	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武镇线杨家坪#02 公用杆变	10	100	89.73	89.73%
756	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武科线白滩#04 公用杆变	10	100	85.9	85.90%
757	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 武镇线鸭浮塘#03 公用杆变	10	100	106.715	106.72%
758	国网桃江县供电公司	武潭乡镇供电所	10kV 嵩杨线黄金#02 公用杆变	10	100	94.23	94.23%
759	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武栗线陶公庙#02 公用杆变	10	100	106.6	106.60%
760	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武黄线大田村#03 公用杆变	10	100	84.65	84.65%
761	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武黄线黄金石#05 公用杆变	10	100	84.08	84.08%
762	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童栗线栗山河#01 公用杆变	10	160	135.355	84.60%
763	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童白线马鞭溪#01 公用杆变	10	200	203.415	101.71%
764	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武庙 II 线黄金村#01 公用杆变	10	100	152.6	152.60%
765	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童栗线灵山#03 公用杆变	10	100	86.23	86.23%
766	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武栗线树山坳#03 公用杆变	10	100	80.25	80.25%
767	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武黄线黄金村#02 公用杆变	10	100	82.95	82.95%
768	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武黄线颜溪#03 公用杆变	10	200	190.45	95.23%
769	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童栗线栗山河#02 公用杆变	10	100	119.1	119.10%
770	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武栗线株木潭#05 公用杆变	10	100	105.33	105.33%
771	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武栗线株木潭#01 公用杆变	10	200	207.78	103.89%
772	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武庙 II 线保家楼#02 公用杆变	10	200	166.92	83.46%

773	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武黄线陶公庙#01 公用杆变	10	100	90.5	90.50%
774	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童栗线老灵山#03 公用杆变	10	100	83.15	83.15%
775	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武栗线陶公庙#03 公用杆变	10	160	143.39	89.62%
776	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10KV 武黄线黄金石#02 公用杆变	10	100	88.31	88.31%
777	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童栗线毛羊坪#02 公用杆变	10	200	166.55	83.28%
778	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武栗线碑矶#03 公用杆变	10	100	89.91	89.91%
779	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童白线马鞭溪#06 公用杆变	10	100	88.84	88.84%
780	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武庙 II 线车门#07 公用杆变	10	100	81.875	81.88%
781	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 武熊线大水田#01 公用杆变	10	100	97.9	97.90%
782	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童栗线毛羊坪#04 公用杆变	10	100	80.3	80.30%
783	国网桃江县供电公司	乍埠乡镇供电所	10kV 童白线马鞭溪#05 公用杆变	10	100	94.72	94.72%
784	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线新河#05 公用杆变	10	200	164.98	82.49%
785	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 肖高线近邱#01 公用杆变	10	200	217.57	108.79%
786	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 板石线赵家山#02 公用杆变	10	200	163.415	81.71%
787	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 板石线赵家山#05 公用杆变	10	100	112.85	112.85%
788	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 板石线油籽凼#05 公用杆变	10	200	173.485	86.74%
789	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线高澄#05 公用杆变	10	100	155.45	155.45%
790	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线花桥#06 公用杆变	10	100	81.14	81.14%
791	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线小山湾#06 公用杆变	10	100	122.01	122.01%
792	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线牌楼#02 公用杆变	10	100	80.84	80.84%
793	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线荷叶塘#04 公用杆变	10	100	112.41	112.41%
794	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 肖高线千秋#02 公用杆变	10	100	83.72	83.72%
795	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线栗树咀#04 公用杆变	10	100	102.64	102.64%
796	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 肖高线近邱#04 公用杆变	10	100	81.44	81.44%
797	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 桃高线天付山#01 公用杆变	10	100	96.17	96.17%
798	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 肖高线黑石冲#05 公用杆变	10	100	83.05	83.05%

799	国网桃江县供电公司	高桥乡镇供电所	10kV 板石线龙潭桥#01 公用杆变	10	100	82.11	82.11%
800	国网安化县供电公司	大福乡镇供电所	10kV 罗柘线禾黄村墩中间公用杆变	10	200	163.415	81.71%
801	国网安化县供电公司	大福乡镇供电所	10kV 罗柘线禾黄村沙坪公用杆变	10	100	88.15	88.15%
802	国网安化县供电公司	大福乡镇供电所	10kV 罗柘线禾黄村戴家公用杆变	10	200	193.86	96.93%
803	国网安化县供电公司	大福乡镇供电所	10kV 罗木线小尧村山脚下公用杆变	10	100	83.065	83.07%
804	国网安化县供电公司	东坪乡镇供电所	10kV 钟杨线株溪村中洞公用杆变	10	160	172.08	107.55%
805	国网安化县供电公司	东坪乡镇供电所	10kV 钟杨线古皇村思形公用杆变	10	200	179.88	89.94%
806	国网安化县供电公司	东坪乡镇供电所	10kV 钟杨线杨林村塘湾公用杆变	10	100	85.785	85.79%
807	国网安化县供电公司	东坪乡镇供电所	10kV 钟杨线中湾村何家公用杆变	10	100	99.96	99.96%
808	国网安化县供电公司	东坪乡镇供电所	10kV 钟大线月皇村廖家公用杆变	10	50	47.6	95.20%
809	国网安化县供电公司	东坪乡镇供电所	10kV 东木线百选村株木园公用杆变	10	100	81.95	81.95%
810	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思陈线庆阳公用杆变	10	100	100.64	100.64%
811	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思陈线次庄张家冲公用杆变	10	100	87.08	87.08%
812	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思木线亭子河上湾公用杆变	10	200	160.21	80.11%
813	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思木线亭子河公用杆变	10	100	88.51	88.51%
814	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思木线亭子河下湾公用杆变	10	100	139.85	139.85%
815	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思木线边江沿河街公用杆变	10	100	124.49	124.49%
816	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思木线边江学校公用杆变	10	100	117.99	117.99%
817	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思木线百花水井湾公用杆变	10	100	85.58	85.58%
818	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 思镇线健康公用杆变	10	100	81.74	81.74%
819	国网安化县供电公司	江南乡镇供电所	10kV 洞木线大屋文家坪公用杆变	10	200	210.99	105.50%
820	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐浮线文石村建石株木公用杆变	10	100	90.11	90.11%
821	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐镇线文石村建文公用杆变	10	200	187.92	93.96%
822	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐栗线栗星村竹山湾公用杆变	10	100	87.09	87.09%
823	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐思线青峰村青园公用杆变	10	100	91.49	91.49%
824	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐思线古溶村唐家湾公用杆变	10	50	43.56	87.12%

825	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐浮线浮青村古塘公用杆变	10	200	197.12	98.56%
826	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐栗线栗星村栗山公用杆变	10	50	42.78	85.56%
827	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐浮线祝丰村祝丰公用杆变	10	200	161.53	80.77%
828	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐浮线浮青村石桥公用杆变	10	100	80.72	80.72%
829	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐思线古溶村冯家公用杆变	10	200	165.31	82.66%
830	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	10kV 乐浮线浮青村方家仑公用杆变	10	50	40.3	80.60%
831	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 龙高线柏梅村枚溪桥公用杆变	10	100	137.095	137.10%
832	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 龙和线坳头村公用杆变	10	100	81.13	81.13%
833	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 龙高线山河麻叶湾公用杆变	10	200	199.39	99.70%
834	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 桃大线猴栗湾#2 公用杆变	10	100	109.56	109.56%
835	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 龙塘线山脚下#2 公用杆变	10	200	188.8	94.40%
836	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 龙和线茅茨园一组公用杆变	10	50	44.25	88.50%
837	国网安化县供电公司	龙塘乡镇供电所	10kV 桃曲线九曲公用杆变	10	100	85.68	85.68%
838	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马岳线金星公用杆变	10	100	144.5	144.50%
839	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马栗线常房公用杆变	10	50	45.71	91.42%
840	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马栗线四房公用杆变	10	100	89.19	89.19%
841	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马岳线蒋家坪公用杆变	10	200	169.12	84.56%
842	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马栗线栗木坳公用杆变	10	100	96.75	96.75%
843	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马湖线黑岩溪公用杆变	10	50	41.63	83.26%
844	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马栗线兴隆坪公用杆变	10	100	81.88	81.88%
845	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马岳线朱家凸公用杆变	10	80	70.4	88.00%
846	国网安化县供电公司	马路乡镇供电所	10kV 马云线云台山村长冲公用杆变	10	50	44	88.00%
847	国网安化县供电公司	梅城乡镇供电所	10kV 花镇 III 线联清烈火冲公用杆变	10	200	212.34	106.17%
848	国网安化县供电公司	梅城乡镇供电所	10kV 花大线青峰富桥公用杆变	10	100	87.33	87.33%
849	国网安化县供电公司	梅城乡镇供电所	10kV 花田线夏桥谭家公用杆变	10	200	179.56	89.78%
850	国网安化县供电公司	梅城乡镇供电所	10kV 花田线黄泥村部公用杆变	10	200	163.82	81.91%

851	国网安化县供电公司	梅城镇镇供电所	10kV 花田线苏丰欧家冲公用杆变	10	100	82.275	82.28%
852	国网安化县供电公司	梅城镇镇供电所	10kV 花田线大樟喻家湾公用杆变	10	200	168.995	84.50%
853	国网安化县供电公司	梅城镇镇供电所	10kV 花镇 III 线联丰周山冲公用杆变	10	200	175.68	87.84%
854	国网安化县供电公司	南金乡镇供电所	10kV 古将线上七百公用杆变	10	50	40.7	81.40%
855	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭双线苏溪村邹家塘冲#1 公用杆变	10	100	97.165	97.17%
856	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭镇线曾桥村江天公用杆变	10	200	165.72	82.86%
857	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭鱼线中沙村台上公用杆变	10	100	101.89	101.89%
858	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭镇线曾桥村新农村公用杆变	10	200	220.78	110.39%
859	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭久线洞天十字铺公用杆变	10	200	172.67	86.34%
860	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭鱼线沙坪村中沙学校公用杆变	10	160	169.37	105.86%
861	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭鱼线中沙村田家公用杆变	10	100	138.2	138.20%
862	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭双线苏溪村下石摇篮组公变公用杆变	10	100	87.56	87.56%
863	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭鱼线下沙高家仓公用杆变	10	100	86.785	86.79%
864	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭双线苏溪村邹家塘冲#2 公用杆变	10	200	174.9	87.45%
865	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭双线石溪村石板观音公用杆变	10	100	93.48	93.48%
866	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭鱼线檀树村吴家公用杆变	10	100	114.435	114.44%
867	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭久线湫溪村公用杆变	10	200	206.1	103.05%
868	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 谭双线苏溪村上溪村公用杆变	10	200	199.08	99.54%
869	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 高步线马骑坳公用杆变	10	100	104.78	104.78%
870	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 高驿线六升坑公用杆变	10	50	54.405	108.81%
871	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 高驿线田庄村厂门口公用杆变	10	100	84.825	84.83%
872	国网安化县供电公司	清塘乡镇供电所	10kV 高驿线仙茶村夏家排公用杆变	10	50	40.92	81.84%
873	国网安化县供电公司	仙溪乡镇供电所	10kV 仙响线大洞溪姚家大屋公用杆变	10	50	44.46	88.92%
874	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线联兴村公用杆变	10	200	222.675	111.34%
875	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线新开村公用杆变	10	200	220.24	110.12%

876	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 小长线南山岗家湾公用杆变	10	200	178.21	89.11%
877	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 小白线中湾内公用杆变	10	100	113.385	113.39%
878	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线七里丘公用杆变	10	100	120.04	120.04%
879	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 小白线庙坪村公用杆变	10	100	85.68	85.68%
880	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 小钒线南阳村公用杆变	10	100	81.94	81.94%
881	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 小钒线桂花村桂阳公用杆变	10	100	84.35	84.35%
882	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 小白线莲花鲁家湾公用杆变	10	50	49.55	99.10%
883	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线五龙村公用杆变	10	100	94.8	94.80%
884	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线洞溪村公用杆变	10	100	95.525	95.53%
885	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线板洞村公用杆变	10	100	104.94	104.94%
886	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线大安村公用杆变	10	200	169.795	84.90%
887	国网安化县供电公司	小淹乡镇供电所	10kV 滔马线石板溪公用杆变	10	100	97.29	97.29%
888	国网安化县供电公司	烟溪乡镇供电所	10kV 烟联线蒿草坪公用杆变	10	100	98.26	98.26%
889	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善新线湛溪村黄甲#2 公用杆变	10	100	118.04	118.04%
890	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善梨线晓坪村枫树公用杆变	10	200	175.8	87.90%
891	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善金线金丰村贺公坪公用杆变	10	100	110.4	110.40%
892	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善金线金龙村金龙公用杆变	10	200	188.08	94.04%
893	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善金线金丰村贺公坪#1 公用杆变	10	100	81.23	81.23%
894	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善金线金坪村金坪公用杆变	10	100	81.6	81.60%
895	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善九线汾水村江家坪公用杆变	10	100	88.2	88.20%
896	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善九线花甲村划子公用杆变	10	100	126	126.00%
897	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善新线鲤鱼村中心#2 公用杆变	10	100	94.8	94.80%
898	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善田线王坪村凉井弯公用杆变	10	200	183.88	91.94%
899	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善新线人民村额溪冲公用杆变	10	100	124.8	124.80%
900	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善梨线大岩村水井公用杆变	10	100	143.4	143.40%
901	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善梨线柏杨村红甲公用杆变	10	50	52.2	104.40%

902	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善新线徐家村双溪公用杆变	10	100	89.27	89.27%
903	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善梨线白沙溪村张家公用杆变	10	100	81.6	81.60%
904	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善田线天明村肖家公用杆变	10	160	146.72	91.70%
905	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 小钒线柘木村下云武公用杆变	10	100	89.98	89.98%
906	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善九线银溪村楠树公用杆变	10	100	80.94	80.94%
907	国网安化县供电公司	羊角乡镇供电所	10kV 善田线王坪村刘家公用杆变	10	100	81.42	81.42%
908	国网安化县供电公司	奎溪乡镇供电所	10kV 奎木线跌马桥公用杆变	10	100	91.2	91.20%
909	国网安化县供电公司	奎溪乡镇供电所	10kV 奎木线茶山溪台区	10	100	94.8	94.80%
910	国网安化县供电公司	奎溪乡镇供电所	10kV 奎木线老屋坪公用杆变	10	100	125.84	125.84%
911	国网安化县供电公司	奎溪乡镇供电所	10kV 奎木线金花烟竹坳公用杆变	10	50	54.79	109.58%
912	国网安化县供电公司	奎溪乡镇供电所	10kV 奎木线银杏罗家湾公用杆变	10	50	69.35	138.70%
913	国网安化县供电公司	奎溪乡镇供电所	10kV 奎木线茶尔湾台区	10	100	91.97	91.97%
914	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 窑杨线李家坪村烟竹塘公用杆变	10	160	140.79	87.99%
915	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 香春线流源桥村花门头公用杆变	10	400	365	91.25%
916	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 香迎线柳家桥村罗家咀公用杆变	10	200	166.875	83.44%
917	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 窑杨线七鸭子村油籽坝公用杆变	10	80	85.55	106.94%
918	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 窑杨线南门桥村下湖公用杆变	10	100	93.17	93.17%
919	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10kV 窑毛线李家坪村塘角上公用杆变	10	100	115.9	115.90%
920	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 清香线东香村大边公用杆变	10	100	143.4	143.40%
921	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 清香线官楼坪村大门塘公用杆变	10	100	85.495	85.50%
922	国网资阳区供电公司	长春乡镇供电所	10KV 窑毛线香山村四六塘公用杆变	10	100	98.04	98.04%
923	国网资阳区供电公司	城郊乡镇供电所	10kV 迎花线花园村花园组公用杆变	10	100	83.2	83.20%
924	国网资阳区供电公司	城郊乡镇供电所	10kV 香迎线邹家桥村芭毛州组公用杆变	10	100	88.08	88.08%
925	国网资阳区供电公司	城郊乡镇供电所	10kV 香职线邹家桥村金鸡村组公用杆变	10	100	101.5	101.50%
926	国网资阳区供电公司	城郊乡镇供电所	10kV 迎明线民主村民主一组公用杆变	10	100	94.1	94.10%
927	国网资阳区供电公司	城郊乡镇供电所	10kV 香职线左家仓村大海塘组公用杆变	10	100	122.02	122.02%

928	国网资阳区供电公司	民主垸乡镇供电所	10kV 沙同线忠义#6 公用杆变	10	100	107.6	107.60%
929	国网资阳区供电公司	民主垸乡镇供电所	10kV 张资线黄金十五组公用杆变	10	100	131.94	131.94%
930	国网资阳区供电公司	民主垸乡镇供电所	10kV 沙同线佰亿村#2 公用杆变	10	160	128.365	80.23%
931	国网资阳区供电公司	民主垸乡镇供电所	10kV 张洪线捞箕村四组公用杆变	10	80	65.94	82.43%
932	国网资阳区供电公司	新桥河乡镇供电所	10kV 黑耙线黄溪桥村谢家湾公用杆变	10	100	100.905	100.91%
933	国网资阳区供电公司	新桥河乡镇供电所	10kV 黑牛线长茅仑村黄家村公用杆变	10	100	114.16	114.16%
934	国网资阳区供电公司	新桥河乡镇供电所	10kV 黑牛线车前巷村一中公用杆变	10	80	75.9	94.88%
935	国网大通湖供电公司	大通湖供电服务站	10kV 大渔线老河口村#1 公用杆变	10	100	84.5	84.50%
936	国网大通湖供电公司	大通湖供电服务站	10kV 北二线马排村#4 公用杆变	10	100	80.3	80.30%
937	国网大通湖供电公司	大通湖供电服务站	10kV 北二线长湖村#3 公用杆变	10	100	84.49	84.49%
938	国网大通湖供电公司	大通湖供电服务站	10kV 北一线科旺村#1 公用杆变	10	200	165.06	82.53%
939	国网大通湖供电公司	大通湖供电服务站	10kV 大老线芸美村#3 公用杆变	10	80	66.5	83.13%

2024年益阳市第三季度接入受限电网设备清单—线路

序号	区县单位	供电所	并网线路	电压等级 (kV)	线径	输送容量(kW)	接入容量(kW)	接入比例
1	国网赫山区供电公司	衡龙桥乡镇供电所	白月线	10	YJV22-300	7412.96	6632.45	89.47%
2	国网赫山区供电公司	泉交河乡镇供电所	泉家线	10	JKLYJ-120	6096.64	5892.18	96.65%
3	国网赫山区供电公司	新市渡乡镇供电所	石石线	10	JKLYJ-120	6096.64	4884.945	80.13%
4	国网赫山区供电公司	泥江口乡镇供电所	泥南线	10	LGJ-70	4763.00	4802.66	100.83%
5	国网南县供电公司	麻河口乡镇供电所	下北线	10	LGJ-50	3810.40	3048.5	80.00%
6	国网桃江县供电公司	松木塘乡镇供电所	松关线	10	JKLYJ-70	4312.68	4103.552	95.15%
7	国网安化县供电公司	乐安乡镇供电所	乐栗线	10	LGJ-35	2944.40	2511.98	85.31%

2024年益阳市第三季度接入受限电网设备清单—变电站

序号	区县单位	变电站名称	电压等级 (kV)	变压器容量 (MW)	接入容量(MW)	接入比例
1	国网赫山区供电公司	石笋变电站	35	16.3	13.65	83.71%
2	国网桃江县供电公司	筑金坝变电站	35	16.3	13.04	80.01%
3	国网桃江县供电公司	石牛江变电站	35	16.3	15.65	96.02%

附件 4

益阳市 XX 县市区分布式光伏发电项目台账

序号	县市区	项目名称	项目类型(工商业屋顶/ 工商业地面/户用自然 人/户用非自然人)	备案装 机规模 (MW)	总投资 (万 元)	建设 单位	备案 文号	项目形象进度	联系人及 联系方式
								示例：仅备案未开 工/已于 x 月份开 工/已全额并网或 并网 x 户 xxMW	