

集中式饮用水水源地环境问题整改整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.14

存在问题	桃江县资江饮用水水源地二级保护区内,不明来源的水排入河道。
整改目标	查明不明来源的水源。
整改措施	桃江县资江饮用水水源地二级保护区内,不明来源的水为桃江县桃花江镇凤凰山社区的天然山泉水,未汇入城镇生产生活排污管道。县环保局对该水体进行了采样检测,水质符合饮用水标准。
整改完成情况	整改完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 李斌 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改整治销号确认表

填报单位(盖章)



时间:2018.7.13

存在问题	一水厂取水口上游 50 米处污水管破裂
整改目标	修补破裂处，确保污水不外流。
整改措施	1、对破裂处实施修补； 2、疏通或重新铺装污水管道； 3、待种子分公司家属楼截污工程完成后彻底取缔该排污口，并将污水管道移除。
整改完成情况	已完成（见附件图片）。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：王平
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件）。 签名：李石 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.14

存在问题	桃江县资江饮用水水源一级保护区陆域范围内存在居民种植蔬菜的情况,29900m ² 。
整改目标	铲除一级保护区陆域范围内已种植的蔬菜,杜绝私自种菜行为。
整改措施	桃花江镇对桃花江社区和凤凰山社区下达处理保护区种植作物的通知,并会同县创建办、水务局、自来水公司进行大清查,铲除所有农作物,并设立警示宣传牌。
整改完成情况	2018年5月一级保护区陆域范围内已种植的蔬菜已全部铲除,整改完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名:  3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整治销号确认表

填报单位(盖章)



时间:2018.7.17

存在问题	桃江县资江饮用水水源保护区内9家小型养鸡场,由于雨污分流不彻底,暴雨时存在将畜禽废弃物排入保护区的现象。
整改目标	退养9家养鸡场,拆除生产设施,并对场地进行清理,消除污染隐患。
整改措施	由桃花江镇政府牵头,对9家养鸡场进行摸底造册,按国家规定补贴方案鼓励其自行退养,联合畜牧、环保部门对9家养鸡场签订退养协议。
整改完成情况	2018年2月底,9家养鸡场已自行退养,拆除生产设施,清理了场地,整改已完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 李孔武 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.17

存在问题	桃花江二桥穿越饮用水源二级保护区
整改目标	对影响水源水质的桥面废水进行有效的收集、处理,保证饮用水源水质符合二级保护区标准。
整改措施	对二桥桥面安装径流收集管、防撞栏,危化物品警示标志,监控设施,应急池1个。
整改完成情况	已于6月份完成所有工作
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名:  3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.17

存在问题	桃花江一桥穿越饮用水源二级保护区
整改目标	对影响水源水质的桥面废水进行有效的收集、处理,保证饮用水源水质符合二级保护区标准。
整改措施	对一桥桥面安装径流收集管、防护栏,危化物品警示标志,监控设施,应急池2个等配套设施。
整改完成情况	已于6月份完成所有工作,整改已完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 王华平
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 李孔忠 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改销号确认表

填报单位(盖章)

时间: 2018. 7. 17

存在问题	豆制品加工店 2 位于饮用水源二级保护区, 少量废水经沉淀处理后排入资江, 影响水源水质。
整改目标	取缔豆制品加工店 2, 消除污染隐患。
整改措施	市监、环保部门对张顺仪豆制品加工店的违法行为下达了整改通知书, 收到通知后加工店立即着手自行关闭, 在 2017 年 12 月 31 日前拆除了相关生产设施。
整改完成情况	2017 年 12 月 31 日前张顺仪豆制品加工店已自行关闭, 拆除生产设施, 完成整改。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责 同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件)。 签名: 李成 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改整治销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.17

存在问题	桃江县资江饮用水水源保护区有二艘趸船停靠在一级保护区。
整改目标	将二艘趸船脱离保护区进行拆解。
整改措施	地方海事局与两艘趸船船主签订自行拆解协议。
整改完成情况	5月份两艘趸船拖至原牛潭河汽渡码头完成了拆解与破碎,整改完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 李孔凡 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.13

存在问题	桃江县资江饮用水水源保护区一级保护区围栏没有安装到位。
整改目标	在一级保护区安装防护围栏,将饮用水源地一级保护区与外界完全阻隔。
整改措施	在一级保护区安装了防护围栏,加强对饮用水源地一级保护区的安全监督。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 李成 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.13

存在问题	桃江县种子公司 28 户 96 人 (不在保护区) 的生活污水未修建污水管网, 污水排入一级保护区。
整改目标	将生活污水接入污水处理厂, 杜绝生活污水直排。
整改措施	取缔现有排污口, 铺设污水管网, 将家属区生活污水接入县第一污水处理厂进行处理。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 陈平
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件)。 签名: 李成 3/8
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.17

存在问题	豆制品加工店 1 位于饮用水源二级保护区, 少量废水经沉淀处理后排入资江, 影响水源水质。
整改目标	取缔豆制品加工店 1, 消除污染隐患。
整改措施	市监、环保部门对鲁建球豆制品加工店的违法行为下达了整改通知书, 收到通知后加工店立即着手自行关闭, 在 2017 年 12 月 31 日前拆除了相关生产设施。
整改完成情况	2017 年 12 月 31 日前鲁建球豆制品加工店已自行关闭, 拆除生产设施, 完成整改。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件)。 签名: 李元
备注	

集中式饮用水水源地环境问题整改销号确认表

填报单位(盖章)

时间:2018.7.17

存在问题	桃江县资江饮用水水源一级保护区内有渔船停靠
整改目标	对县城饮用水源(一、二水厂)取水口上游1000米下游100米,禁止渔船停靠捕鱼。
整改措施	一,宣传发动、二,在保护区外修建渔船停靠码头,上门做渔民思想工作集中停靠、三,组织巡查,严厉打击乱停乱靠和捕鱼行为。
整改完成情况	已在保护区外修建渔船停靠码头,对渔船进行集中停靠,已完成整治。
公示情况 (网址)	桃江县公众信息网 www.taojiang.gov.cn/
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 王平
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件)。 签名: 李强 8/8
备注	