

益阳市人民政府

益政函〔2024〕31号

益阳市人民政府

关于同意划定益阳高新区谢林港镇谢林港村青山水厂地下水饮用水水源保护区的批复

益阳高新区管委会：

你区《关于益阳高新区谢林港镇谢林港村青山水厂地下水饮用水水源保护区划分的请示》（益高管〔2023〕69号）收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意益阳高新区谢林港镇谢林港村青山水厂地下水饮用水水源保护区划定方案。

二、该水源地已纳入2024年全省农村千人以上集中式饮用水水源保护区整治清单，你区要切实采取措施，加强饮用水水源地保护，确保饮用水安全。

（一）按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》《饮用水水源保护区标志技术要求》，在保护区设置界标、警示牌、宣传牌，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。

（二）按照《中华人民共和国水污染防治法》和水源地规范化建设相关要求，彻底排查饮用水水源保护区范围内的污染源，制定污染源综合整治方案并组织实施，确保水源地水质达标和污染隐患消除。

（三）按照《全国集中式生活饮用水水源地监测实施方案》要求，开展集中式饮用水水源水质常规监测，掌握水环境质量情况。

（四）加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设，按要求编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。

附件：益阳高新区谢林港镇谢林港村青山水厂地下水饮用水水源保护区划定方案



附件

益阳高新区谢林港镇谢林港村青山水厂地下水饮用水水源保护区划定方案

序号	保护区名称	所在市州	所在县区	所在乡镇	所在流域	类型	水源地 现有水厂 名称	服务城镇	规模	保护级别	保护区范围		备注
											水域	陆域	
1	益阳高新区谢林港镇青山水厂地下水饮用水水源保护区	益阳市	益阳高新区	谢林港镇	洞庭湖	地下水型	青山水厂	谢林港村	千人以上	一级	已取水井为中心，半径 30 米的圆形区域。		新增

益阳市人民政府办公室

2024 年 3 月 5 日印发
